

**Veröffentlichung nach StromNZV § 17 (2) der Stadtwerke Wittenberge GmbH Jahr 2015**

Jahreshöchstlast	kW	14.458
Netzverluste	kW	651

<b>Summenlast</b>		
nicht leistungsgemessener Kunden	kW	5968
Netzverlust	kW	442
Restlast bei analytischem Verfahren	kW	0

Höchstentnahmelast	kW	10.187
Bezug aus den vorgelagerten Netzebenen	kWh/a	41.592.255
Einspeisung pro Spannungsebene HS/MS	kWh	0
MS	kWh	21.928.522
NS	kWh	2.004.477
Verlustenergie (Mengen)	kWh/a	4.997.893
Verlustenergie (Preise)	ct/kWh	5,40

**Veröffentlichung nach StromNEV § 10 der Stadtwerke Wittenberge GmbH für 2015**

<b>Netzverluste</b>		
Durchschnittsverluste MS	kWh/a	928.011
MS/NS	kWh/a	1.479.801
NS	kWh/a	2.608.462

**Veröffentlichung nach StromNEV § 27 (2) der Stadtwerke Wittenberge GmbH für 2015**

Netz- oder Umspannebene		HS	HS/MS	MS	MS/NS	NS
Stromkreislänge zum 31.12. Vorjahr	km			63,1		340
davon Kabel	km			61		332
davon Freileitung	km			2,1		8
Installierte Umspannerleistung zum 31.12. Vorjahr	KVA				61.500	
Entnommene Jahresarbeit des Vorjahres	kWh			26.870.649	0	37.898.898
Anzahl der Entnahmestellen	Anz.			28	0	14.319
durchschnittliche Einwohnerzahl (NS-Versorgungsgebiet)	Anz.					17211
versorgte Fläche	km <sup>2</sup>			7,35		
geographische Fläche des Versorgungsgebietes	km <sup>2</sup>			52		

Stand 26.03.2016 (CM)