

Veröffentlichung nach StromNZV § 17 (2) der Stadtwerke Wittenberge GmbH Jahr 2016

Jahreshöchstlast	kW	12.676
Netzverluste	kW	913

Summenlast		
nicht leistungsgemessener Kunden	kW	5557
Netzverlust	kW	400
Restlast bei analytischem Verfahren	kW	0

Höchstentnahmelast	kW	11.124
Bezug aus den vorgelagerten Netzebenen	kWh/a	47.327.011
Einspeisung pro Spannungsebene HS/MS	kWh	0
MS	kWh	20.989.248
NS	kWh	2.031.206
Verlustenergie (Mengen)	kWh/a	5.065.018
Verlustenergie (Preise)	ct/kWh	4,70

Veröffentlichung nach StromNEV § 10 der Stadtwerke Wittenberge GmbH für 2016

Netzverluste		
Durchschnittsverluste MS	kWh/a	899.300
MS/NS	kWh/a	1.434.020
NS	kWh/a	2.527.763

Veröffentlichung nach StromNEV § 27 (2) der Stadtwerke Wittenberge GmbH für 2016

Netz- oder Umspannebene		HS	HS/MS	MS	MS/NS	NS
Stromkreislänge zum 31.12.Vorjahr	km			62,8		340,4
davon Kabel	km			61,8		332,4
davon Freileitung	km			1		8
Installierte Umspannerleistung zum 31.12.Vorjahr	KVA				63.800	
Entnommene Jahresarbeit des Vorjahres	kWh			28.033.039	0	37.142.970
Anzahl der Entnahmestellen	Anz.			28	0	14.319
durchschnittliche Einwohnerzahl (NS-Versorgungsgebiet)	Anz.					17206
versorgte Fläche	km ²			7,35		
geographische Fläche des Versorgungsgebietes	km ²			52		

Stand 17.03.2017 (CM)