

Veröffentlichung nach StromNZV § 17 (2) der Stadtwerke Wittenberge GmbH Jahr 2019

Jahreshöchstlast	kW	12.902
Netzverluste	kW	671

Summenlast		
nicht leistungsgemessener Kunden	kW	6.380
Netzverlust	kW	276
Restlast bei analytischem Verfahren	kW	0

Höchstentnahmelast	kW	10.836
Bezug aus den vorgelagerten Netzebenen	kWh/a	49.851.445
Einspeisung pro Spannungsebene HS/MS	kWh	0
MS	kWh	21.953.273
NS	kWh	3.527.060
Verlustenergie (Mengen)	kWh/a	5.435.641
Verlustenergie (Preise)	ct/kWh	4,10

Veröffentlichung nach StromNEV § 10 der Stadtwerke Wittenberge GmbH für 2019

Netzverluste		
Durchschnittsverluste MS	kWh/a	1.005.594
MS/NS	kWh/a	1.603.514
NS	kWh/a	2.826.533

Veröffentlichung nach StromNEV § 27 (2) der Stadtwerke Wittenberge GmbH für 2019

Netz- oder Umspannebene		HS	HS/MS	MS	MS/NS	NS
Stromkreislänge zum 31.12. Vorjahr	km			62,6		381,1
davon Kabel	km			61,1		371,8
davon Freileitung	km			1,5		9,3
Installierte Umspannerleistung zum 31.12. Vorjahr	KVA				63,4	
Entnommene Jahresarbeit des Vorjahres	kWh			34.162.763	0	35.633.493
Anzahl der Entnahmestellen	Anz.			17	0	14403
durchschnittliche Einwohnerzahl (NS-Versorgungsgebiet)	Anz.					17.024
versorgte Fläche	km²			7,35		
geographische Fläche des Versorgungsgebietes	km²			52,0		

Stand 31.03.2020 (CM)